



231600100313
有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

HH-HJJC20260303001-3

项目名称: 泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026年3月自行监测(炉渣)

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司


检测类别: 委托检测

报告日期: 2026年3月10日

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告若已经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测公司提出书面要求，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
6. 本检测报告及我公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地址：驻马店市开发区开源路6号

邮政编码：463000

电话：0396-2853856

传真：0396-2853856

符合相关要求，检测报告内容和信息量符合编写要求。

5 检测概况

3 月 3 日进行现场采样，3 月 5 日实验室完成检测工作。

6 检测分析结果

检测分析结果见表 3。

表 3 检测结果

样品信息 样品名称	LZ-0303001-1 炉渣	标准限值
检测项目		
热灼减率 (%)	1.2	≤5

备注：热灼减率执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB 18485-2014（表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标）。

7 采样及分析人员

张贺龙、邱世芄、王振芳

编制人：张爽爽

审核人：韩娟

签发人：邱世芄

日期：2026 年 3 月 10 日

河南黄淮检测科技有限公司

（加盖检验检测专用章）



附件：现场采样照片



打卡 16:34

河南省驻马店市泌阳县泌水街道云快充汽车
充电站(丰和新能源充电站)

32.739157°N, 113.262369°E

26.03.03 星期二

32

20